


OKULUMUZUN ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren okulumuzun Enerji Kimlik belgesi aşağıdadır.

bep TR
bina enerji performansı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binanın	Belgenin	Binanın Görüntüsü
Tipi: Eğitim	Veriliş Tarihi: 1.8.2018	
İnşaat Ruhsat Tarihi: 6.10.2017	Geçerlilik Tarihi: 1.8.2028	
Tadilat Tarihi:	Performans Sınıfı: C	
Toplam Alan: 6.178,48	Emisyon Sınıfı: C	
Ada/Parsel/Pafta: 184 / 3 / 26-1-4		
UAVT Bina No: 593349301		
Adı: ERENLER 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YENİ BİNASI		
Adresi: YEŞİLTEPE MAH. 8046 SOK. NO: 9 /1 ERENLER/SAKARYA		
Sahibinin Adı Soyadı: ERENLER 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YENİ BİNASI		

ENERJİ PERFORMANSI
Yüksek

ORAN

96

Düşük

A 0 - 39
B 40 - 79
C 80 - 99
D 100 - 119
E 120 - 139
F 140 - 174
G 175 - ...

SERA GAZI EMİSYONU
Düşük

19,19
kg eşd. CO₂/m².yıl
ORAN

96


A 0 - 39
B 40 - 79
C 80 - 99
D 100 - 119
E 120 - 139
F 140 - 174
G 175 - ...

Yüksek

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM ORANI

% 0,00

SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN - ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	480.254,94	77,73	0,00	0,00	C
Isıtma	157.396,71	25,47	0,00	0,00	D
Sihhi Sıcak Su	230.341,36	37,28	0,00	0,00	C
Soğutma	52.659,32	8,52	0,00	0,00	B
Havalandırma	15.313,80	2,48			D
Aydınlatma	24.543,75	3,97			D
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Fotovoltaik			0,00	0,00	—

Belgenin	Belge Düzenleyenin	Kare Kod
Numarası: Y1654F4914A8D	Adı Soyadı: BURCU BAŞAR AKGÜN	
Veriliş Tarihi: 1.8.2018	Firması: AKGÖNER İNŞ.HAFR.TAŞ.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ.	
Son Geçerlilik Tarihi: 1.8.2028	Sertifika No: MMO-41-0161	
İptal Edilen EKB No:	İmza: Burcu BAŞAR AKGÜN İnşaat Mühendisi Oda Sic. No: 56987	